

CFV THSiS	
CARATERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Potência instalada DC	1.241,68 MWp
Potência instalada AC	1.297,15 MVA
Relação DC/AC	0,957
Painéis por string	27
Total painéis de 625 Wp	1 986 687
Número total inversores	768
Número total strings	73 581
CARATERÍSTICAS MECÂNICAS	
Pitch	10,5 m
Tilt	15º
Tipo estrutura	Estrutura fixa 3Vx9



LEGENDA

- VEDAÇÃO
- ESTRUTURA
- CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO
- SUBESTAÇÃO
- CAMINHO INTERNO (4 m)
- CAMINHO DE ACESSO ÀS SUBESTAÇÕES (6 m)
- ACESSIBILIDADE RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL
- CORREDORES ECOLÓGICOS/REQ. ECORIBEIRINHOS
- RAN - RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL
- POVOAMENTO DE SOBREIROS
- ÁREAS DE REQUALIFICAÇÃO
- SALVAGUARDA HABITAÇÕES DISPERSAS
- PROTEÇÃO REDE DE PONTOS DE ÁGUA
- CULTURAS ARVENSES E POMAR
- CORTINAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS
- PROTEÇÃO DORMITÓRIO DO POMBO TORCAZ
- PROTEÇÃO QUERCÍNEAS ISOLADAS
- PROTEÇÃO DE POÇOS E FUROS
- CONTINUIDADE ECOLÓGICA E FLORESTAL PARA QUERCÍNEAS
- LIMITE PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE FONTE SERNE
- SALVAGUARDA AO CENTRO DE VALE DE ÁGUA (600m)

REV.	DATA	Projetado	Desenhado	Revisto	Aprovado	MOTIVO DA REVISÃO
09	20.10.21	P.A.G.	I.B.R.	I.B.R.	E.R.S.	FEEDBACK DO CLIENTE
08	13.10.21	P.A.G.	I.B.R.	I.B.R.	E.R.S.	MODIFICAÇÃO LAYOUT
07	06.10.21	P.A.G.	I.B.R.	I.B.R.	E.R.S.	MODIFICAÇÃO LAYOUT
05	28.09.21	P.A.G.	I.B.R.	I.B.R.	E.R.S.	MODIFICAÇÃO LAYOUT
04	28.09.21	P.A.G.	I.B.R.	I.B.R.	E.R.S.	MODIFICAÇÃO LAYOUT
01	01.09.21	P.A.G.	I.B.R.	I.B.R.	E.R.S.	INÍCIO DO PROJETO

Coordenadas ETRS89 PT TM06 Fuso 29

ESCALA : 0 250 1:12.500

Engenharia : SÓLIDA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.

Cliente : SUNSHINING SA.

VERSÃO INICIAL: 01.09.21

Proj.	Desen.	Rev.	Aprov.
P.A.G.	P.A.G.	I.B.R.	E.R.S.

Classificação: -

Tipo : -

Arquivo :

Nº : -

Cliente :

PROJETO FOTOVOLTAICO

CSF THSiS

PORTUGAL

LAYOUT GERAL

Rev : 09

Substitui: - Folha: 01-LG Segue: - Dim A1

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial deste desenho sem autorização do proprietário.