

VALA DE MÉDIA TENSÃO
1 circuito Al 3x1x240/400/630 mm² (MT) + circuitos FO + circuito SSAA - CCTV + Cabo de Rede de terra em cobre nú de 35 mm²



VALA DE MÉDIA TENSÃO
2 circuitos Al 3x1x240/400/630 mm² (MT) + circuitos FO + circuito SSAA - CCTV + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm²



VALA DE MÉDIA TENSÃO
3 circuitos Al 3x1x240/400/630 mm² (MT) + circuitos FO + circuito SSAA - CCTV + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm²



VALA DE MÉDIA TENSÃO SOBRE VIA/CAMINHO
1-3 circuitos Al 3x1x240/400/630 mm² (MT) + Cabo de comunicações + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm²



VALA EM BAIXA TENSÃO
1-6 circuitos Al 2x1x300 mm² (CC) + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm² + tubo SSAA + tubo para COMM



VALA EM BAIXA TENSÃO
7-8 circuitos Al 2x1x300 mm² (CC) + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm² + tubo SSAA + tubo para COMM



VALA PERIMETRAL TIPO
Circuito SSAA - CCTV + circuito FO + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm²



VALA PERIMETRAL SOBRE VIA



VALA DE MÉDIA TENSÃO SOBRE LINHA DE AGUA
1-3 circuitos Al 3x1x240/400/630 mm² (MT) + Cabo de comunicações + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm²

Nota:
1. Nas valas relativas a travessias de caminhos estarão reforçadas com cimento e os circuitos elétricos serão entubados.
2. As larguras das valas definitivas serão definidas no projeto de detalhe.

ESCALA : 0 0,2
ESCALA GRÁFICA
1 : 20

REV.	DATA	Projetado	Desenhado	Revisto	Aprovado	MOTIVO. STATUS DA REVISÃO
03	20.10.21	I.B.R.	I.B.R.	I.B.R.	E.R.S.	FEEDBACK DO CLIENTE
02	15.10.21	I.B.R.	I.B.R.	I.B.R.	E.R.S.	FEEDBACK DO CLIENTE
01	06.10.21	I.B.R.	I.B.R.	I.B.R.	E.R.S.	INÍCIO DO PROJETO

Engenharia : SÓLIDA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
Classificação: -
Tipo : -
Cliente : SUNSHINING SA.
Arquivo :
Nº : -
VERSÃO INICIAL: 06.10.2021

Proj.	Desen.	Rev.	Aprov.
I.B.R.	I.B.R.	I.B.R.	E.R.S.

Cliente :

PROJETO FOTOVOLTAICO
CSF THSiS
PORTUGAL

PERFÍS TIPO DAS VALAS
Rev : 03
Substitui: -
Folha: 01
Segue: --
DIN : A3

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial deste desenho sem autorização do proprietário.

DIN-A3