

AMOSTRA Nº: 22509      Versão: 1.0      RECEBIDA NO LABORATÓRIO: 18/12/2008

CLIENTE: AGS-ADM.E GESTÃO SISTEMA DE SALUBRIDADE, SA

MORADA: Rua da Tapada da Quinta de Cima -  
2714-555 Sintra

PRODUTO: Águas Residuais  
São Sebastião

COLHEITA: Efectuada por  
Cliente

LOCAL DE COLHEITA: Efluente Final

DATA COLHEITA: 18/12/2008

INDICAÇÕES  
DO RÓTULO:

ACONDICIONAMENTO      Frasco de vidro escuro + Garrafa de plástico 1,5L  
DA AMOSTRA:

DATA INÍCIO: 18/12/2008

DATA CONCLUSÃO: 26/01/2009

Parâmetro	Método de Análise	Limite Lei	Resultado
Hidrocarbonetos totais	LLE-FTIR ***	--	63,4 mg/L
Óleos e gorduras	LLE-FTIR ***	--	86,5 mg/L
pH (19 °C)	Potenciometria - NP 411:1966 (ME-45)	--	11,6 Unidades de pH
Sólidos suspensos totais	Gravimetria - SMEVW 2540 D (ME-74)	--	3,2x10 <sup>2</sup> mg/L

Observações:

O ensaio assinalado com \* não está incluído no âmbito da acreditação.  
O ensaio assinalado com \*\* foi subcontratado e não é acreditado.  
O ensaio assinalado com \*\*\* foi subcontratado e é acreditado.  
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.  
Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.  
Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Oeiras, 28 de Janeiro de 2009



Director Técnico  
António Miguel Silva