



RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA

**“Ampliação da Central Termoelétrica de Mortágua”**

Julho de 2008

## EQUIPA DE TRABALHO

### Elaboração:

- *Rita Cardoso*

### Secretariado:

- *Paulo Santos*

## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
5. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS
6. ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA

### ANEXO I

- Órgãos de Imprensa e Entidades convidados a participar na Consulta Pública

### ANEXO II

- Parecer

## **RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA**

### **“Ampliação da Central Termoelétrica de Mortágua”**

#### **1. INTRODUÇÃO**

Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto - Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à Consulta Pública do “Ampliação da Central Termoelétrica de Mortágua”.

#### **2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA**

Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, desde o dia 30 de Maio a 4 de Julho de 2008.

#### **3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA**

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi disponibilizado para consulta nos seguintes locais:

- o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
- o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
- o Câmaras Municipal de Mortágua

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta na Junta de Freguesia de Mortágua

#### **4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO**

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por meio de:

- Afixação de Anúncios na Câmara Municipal e Junta de Freguesia acima referidas;
- Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o seguinte jornal:

- o Jornal de Notícias

- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I
- Divulgação na Internet no *site* da Agência Portuguesa do Ambiente com anúncio e RNT.
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I.

#### **5. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS**

No âmbito da consulta pública foram recebidos 1 parecer com a seguinte proveniência:

- Câmara Municipal de Mortágua

## **6. ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA**

A **Câmara Municipal de Mortágua** refere que existem alguns factores que poderão pôr em causa a qualidade da água da Albufeira da Barragem da Agueira, tais como:

- Possível contaminação da linha de água e zona de descarga na Albufeira devido às escorrências provenientes do parque de biomassa, parque de cinzas e parque de depósito de areias. Considera que as águas deverão ser objecto de tratamento;
- Elevação da temperatura da água no ponto de descarga na Albufeira.

Considera que na eventualidade de uma avaria nos sistemas de tratamento de águas, não existe no projecto em avaliação equipamento que possa neutralizar aquele efeito.

## **ANEXO I**

**Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública**

<b>NOME</b>	<b>MORADA</b>	<b>LOCALIDADE</b>
Redacção do "Jornal de Notícias"	Rua Gonçalo Cristóvão, 195 – 219	4049-011 PORTO
Redacção da T.S.F. Rádio Jornal	A/c Sr. José Milheiro Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala 301	1900 LISBOA
Redacção da Rádio Renascença	Rua Ivens, 14	1200-227 LISBOA
Redacção do Jornal Semanário Sol	Rua de São Nicolau, 120 – 5.º	1100-550 LISBOA
Redacção do Jornal "O Expresso"	A/c Sr. Mário de Carvalho Rua Duque de Palmela, 37-2º	1200 LISBOA
Redacção do "Diário de Notícias"	Av.ª da Liberdade, 266	1200 LISBOA
Redacção do Jornal "Correio da Manhã"	Av.ª João Crisóstomo, 72	1069-043 LISBOA
Redacção do "Jornal Público"	Rua Viriato, 13	1069-315 LISBOA
Redacção da Agência Lusa	Rua Dr. João Couto, Lote C - Apartado 4292	1507 LISBOA CODEX
Redacção da RTP	Avenida Marechal Gomes da Costa, 37	1849-030 LISBOA
Redacção da SIC	Estrada da Outurela	2795 LINDA-A-VELHA
Redacção da TVI	Rua Mário Castelhana, 40	2749-502 BARCARENA

<b>NOME</b>	<b>MORADA</b>	<b>LOCALIDADE</b>
Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	Av. Elias Garcia, 7 – 1º	1000-146 LISBOA
Associação Nacional da de Conservação da Natureza - QUERCUS	Apartado 4333	1508 LISBOA CODEX
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente - CPADA	Rua Ferreira Lapa, 25 – r/c	1150-155 LISBOA
Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente - GEOTA	Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª	1200 LISBOA
Liga para a Protecção da Natureza - LPN	Estrada do Calhariz de Benfca, 187	1500 LISBOA
Sociedade Portuguesa de Ecologia - SPECO	Museu Laboratório e Jardim Botânico Rua da Escola Politécnica	1249 LISBOA
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - SPEA	Rua da Vitória, 53-3-Esqº	1100-618 LISBOA
Instituto Politécnico de Viseu	Av. Cor. José Maria Vale de Andrade  Campus Politécnico	3504 - 510 VISEU
Associação dos Produtores Florestais de Mortágua	Avenida Doutor José A Santos 69-G, Mortágua	3450-123 MORTÁGUA
Associação de Produtores Florestais do Planalto Beirão (Carregal do Sal)	R António A Magalhães 14, Carregal Sal	3430-009 CARREGAL DO SAL



## **ANEXO II**

Parecer



Agência Portuguesa do Ambiente			
<input type="checkbox"/> DG	<input type="checkbox"/> SDGFS	<input type="checkbox"/> SERSMCS	<input type="checkbox"/> LISDGLP
ASSESSORIA:			
<input type="checkbox"/> DPEA	<input type="checkbox"/> DFEMR	<input type="checkbox"/> GERA	
<input type="checkbox"/> DACAR	<input type="checkbox"/> DPCA	<input type="checkbox"/> GTIC	
<input type="checkbox"/> DALA	<input type="checkbox"/> LRA	<input type="checkbox"/> GJUR	
<input type="checkbox"/> DOGR	<input type="checkbox"/> DGRHFP	<input checked="" type="checkbox"/> SIGAIA	
<input type="checkbox"/> OUTROS:			

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Registado C/Aviso Recepção

Exmº. Senhor:

Agência Portuguesa do Ambiente  
Rua da Murgueira, 9/9A

Zambujal – Apartado 7585

2611 – 865 Amadora

*Dr. Rita Cardoso*

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

DATA

GAV 3375

08 JUN 26

ASSUNTO: Consulta Publica – Ampliação da Central de Biomassa Florestal de Mortágua

A Câmara Municipal de Mortágua, após a análise do Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da Central de Biomassa Florestal, concluiu que existem alguns factores que poderão pôr em causa a qualidade da água da Albufeira da Barragem da Aguieira.

1 – Possível contaminação da linha de água e zona de descarga desta na Albufeira devido às escorrências provenientes do parque de biomassa, parque de cinzas e parque de depósito de areias. Estas águas deverão ser objecto de tratamento.

2- Elevação da temperatura da água no ponto de descarga na Albufeira (a água da refrigeração poderá apresentar uma temperatura da ordem dos 10º centígrados acima da existente).

3 – Na eventualidade de uma avaria nos sistemas de tratamento de águas, não existe no projecto qualquer equipamento que possa neutralizar este efeito.

Esperando que V.<sup>a</sup> Ex.<sup>a</sup> tenham em conta esta nossa preocupações.

Com os melhores cumprimentos

*Drª Rita Cardoso*

*DB 3016108*

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(Dr. Afonso Sequeira Abrantes )

JN /

NA RESPOSTA DEVEM SER INDICADOS O NÚMERO E REFERÊNCIAS DESTES OFÍCIO