

- Equipamento existente
- Equipamento a instalar
- Equipamento a reprogramar

_____ - CABO AL
 _____ - Tubo Al 120/104 mm
 _____ - Tubo Cu 80/70 mm

F1, F2	- Descarregadores de sobretensão Fases Transf. Pot. 72.5kV, 10kA
F3	- Descarregadores de sobretensão Neutro Transf. Pot. 60kV, 10kA
F4	- Descarregadores de sobretensão Fases Transf. Pot. 12,5kV, 10kA
D	- Disjuntor de 72,5kV
SL+FT	- Seccionador com facas terra 72,5kV
FT	- Facas terra
TC	- Transformadores de corrente 72,5 kV
TT	- Transformadores de tensão de 72,5 kV
TP1	- Transformador de Interligação, existente
TP2	- Transformador de Interligação, a instalar
IS60	- Isoladores de suporte 60KV
IS12,5	- Isoladores de suporte 15KV
CXFC	- Estrutura suporte caixas fim-de-cabo 12,5kV
P	- Pórtico de chegada de linha a 60kV EDP
DRO	- Fossa de Hidrocarbonetos

[illegible]

[illegible]