ALÇADO (Vista frontal)
SAPATAS PARA DEPÓSITO DE 106m³
Cotas em mm.
ESCALA 1:100

PLANTA (Vista superior)
SAPATAS PARA DEPÓSITO DE 106m³
Cotas em mm.
ESCALA 1:100

CORTE CC'
VIGA
CENTRADORA
Cotas em mm.
ESCALA 1:50

DETALHE A (vista frontal)
SUPORTE/TANQUE
Cotas em mm.
ESCALA 1:50

CORTE BB'
SUPORTE TANQUE
Cotas em mm.
ESCALA 1:50

BASE DE SUPORTE
DEPÓSITO 106m³
Cotas em mm.
ESCALA 1:50

PORMENOR A (Vista lateral)
SUPORTE TANQUE
Cotas em mm

NOTA IMPORTANTE: DESENHO ORIENTATIVO. DADO A TER EM CONTA: PESO DE DEPÓSITO 106+30Ton

| REV | DESCRIÇÃO | DATA |
|---|---|---|
| 1 | Est. Prévio | 15/01/2014 |
| 0 | Est. Prévio | 21/10/2013 |

ESCALA: 1/50 | 1.0

| | DATA: | NOME: |
|---|---|---|
| DESENHADO: | 15/01/2014 | A. B. |
| VERIFICADO | 15/01/2014 | A. B. |
| APROVADO: | 15/01/2014 | A. B. |

Estudo Prévio sem aprovação para construção

REF:

CLIENTE: SUTOL

PROJECTO: Dossier Construtivo de UAG a construir nas Instalações da SUTOL sitas em Alcacer do Sal

TÍTULO: FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

REV: 0.0

DATA: 15/01/2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Corte A–A

LEGENDA:

1 - Camada de desgaste em betão betuminoso, com a espessura de 0.04m após o recalque, antecedido de rega de colagem com emulsão rápida tipo catiónico a taxa de 0.5Kg/m²

2 - Mistura betuminosa tipo "Binder" com a espessura de 0.06m após compactação antecedido de rega de impregnação da camada de base com emulsão lenta a taxa de 1,2Kg/m²

3 - Camada de material granular britado de granulometria extensa (tout-venant), devidamente compactada com 0.20m de espessura aplicada em duas camadas de 0.10m cada

4 - Saibro com 0.10m de espessura, devidamente compactado

5 - Tela Geotêxtil Poliester com 400g/m²

6 - Lancil em betão

| REV | DESCRIÇÃO | DATA |
|---|---|---|
| 1 | Est. Prévio | 15/01/2014 |
| 0 | Est. Prévio | 21/10/2013 |

molgás ENERGIA

| | DATA: | NOME: |
|---|---|---|
| DESENHADO: | 15/01/2014 | A. B. |
| VERIFICADO: | 15/01/2014 | A. B. |
| APROVADO: | 15/01/2014 | A. B. |

Via de circulação
largura 5m raio de curvatura 10m

ESCALA: 1/300

1.0

REF:

CLIENTE: SUTOL

PROJECTO: Dossier Construtivo de UAG a construir nas Instalações da SUTOL sitas em Alcacer do Sal

TÍTULO: VIA DE CIRCULAÇÃO

REV: 0.0

DATA: 15/01/2014