



**Notas:**

- 1- As portas de homem agora representadas deverão por regra abrir para fora, e ter as dimensões de 1,00m x 2,20m interiores.
- 2- A localização das bocas de incêndio permite cobrir todos os espaços desde que o carretil possui o comprimento de 25,00mts
- 3- A sinalização de saída deverá ser realizada por recurso a placas de sinalética fotoluminescentes implantadas ao longo do percurso de acordo com as interdistâncias regulamentares.

**Simbologia:**

	Central de deteção de incêndio
	Extintor
	Iluminação de emergência (diferenciada)
	Elemento resistente ao fogo em min.
	Detector óptico de fumo
	Barricada de emergência
	Corte geral de energia
	Corte parcial de energia
	Placa fotoluminescente com direcção de saída
	Sentido do caminho de evacuação
	Sentido alternativo do caminho de evacuação
	Fim do caminho de evacuação

Proprietário	10252/2016	Adriano Oliveira	Cliente:	NCD Natural Companhia de Detergentes Lda.
Desenho	10252/2016	João Dias		Parque Industrial, lote 56
Verificação				7080/341 Vendas Novas
Assento				
Escala:			Título:	Fábrica dos ensacados - Quimiparque - Lote 84
	1/200			Planta de segurança contra incêndios

**ideias** **obras**

Metas e Obras - Consultores, Lda

Rua do Labirinto, nº 144, 1º andar 2  
4100-105 POVOA DO VARZIM  
N.º de Registo: 22938/2015  
Email: metas@ideiasobras.com

Documento: IS - 01  
Folha: 1  
De: 1

Scale: 1:200